


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АО «ПНИТИ»

Трапезников Ю.В.
« 01 » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
приобретение компрессора

1. Общие сведения:

Для обеспечения сжатым воздухом оборудования института, компрессорный участок необходимо оснастить винтовым компрессором.

2. Требования к компрессору:

Производительность компрессора	не менее 6,0 м ³ /мин.
Давление сжатого воздуха	до 8 бар.
Контроль засорения фильтрующих элементов	
Уровень шума	не более 75 dB
Содержание масла в сжатом воздухе	не более 3мг/м.куб.
Система охлаждения	воздушная

3. Дополнительные требования:

Необходимо предусмотреть наличие микропроцессорной системы управления компрессором и технической документации на русском языке. Монтаж оборудования на место эксплуатации не должен требовать устройства специального фундамента. Во избежание непонимания Подрядчиком требований к исполнению работ по поставке оборудования, и, как следствие возникновению разногласий после заключения договора, в период конкурсных процедур, Подрядчику необходимо прибыть в АО «ПНИТИ» для проведения осмотра места установки и уточнения технических характеристик оборудования.

4. Дополнительные сведения.

Необходимую дополнительную информацию уточнять у представителя АО «ПНИТИ» тел. 8-9226472157.

5. Гарантийные обязательства.

Подрядчик устанавливает гарантийный срок на все поставляемое оборудование не менее 12 месяцев.

Главный инженер АО «ПНИТИ»

Сатюков Р.В.

Главный энергетик АО «ПНИТИ»

Шипицин В.Ю.