


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор АО «ПНИТИ»  
  
Трапезников Ю.В.  
« 07 » \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
капитальный ремонт винтового компрессора GA37+

Перечень работ:

1. Ремонт винтового элемента: восстановление валов, замена подшипников и уплотнений.
2. Ремонт электродвигателя : восстановление вала, замена подшипников и уплотнений.
3. Заменить ведущую и ведомую шестерни в компрессорном блоке.
4. Провести техническое обслуживание компрессора (ТО-8000).
5. Запуск компрессора в работу.

Гарантийные обязательства.

Подрядчик устанавливает гарантийный срок не менее 6 месяцев.

Необходимую дополнительную информацию уточнять у представителя АО «ПНИТИ» тел. 8-982-441-76-72.

Главный инженер АО «ПНИТИ»



Сатюков Р.В.

/Главный энергетик АО «ПНИТИ»



Шипицин В.Ю.